


Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области»

462361 Оренбургская область, г.Новотроицк ул.Зеленая д.55 «б» тел.8(3537)64-30-87 rodnichok1978@mail.ru

Согласован:

Председатель Новотроицкой
местной организации Оренбургской
областной ОО ВОИ

 А.Ф.Леонов

Утвержден:

Приказом № от
Заведующий МДОАУ
«Детский сад №15»

 Н.В.Гальцева



ПАСПОРТ

**Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – Услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Наименование предоставляемых услуг: **реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание – **2 этажа, 676,6 кв. м.**

-часть здания ___этажей(или помещение на этаже)___кв.м

-наличие прилегающего участка (да, нет) **5158 кв.м**

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование, согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области»**

(«МДОАУ «Детский сад №15» г.Новотроицка)

Адрес места нахождения организации: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Основание для пользования объектом: **оперативное управление Свидетельство о регистрации права 56-АН 672122 от 29.12.2014г**

Форма собственности: **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **управление образования администрации муниципального образования г.Новотроицк.**

462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 80.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **средняя посещаемость 125 человек, максимальная 150 человек**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием

обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно): на объекте. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

I. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

- а) удельный вес от введенных с 1 июля 2016г в эксплуатацию объектов (зданий, помещений) в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов – 0%
- б) удельный вес от существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию - 0%
- в) удельный вес от существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом всех потребностей инвалидов – 0%
- г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – 0%
 - сменные кресла-коляски – 0%
 - адаптированные лифты -0%
 - поручни – 0%
 - пандусы – 0%
 - подъемные платформы (аппарели) – 0%
 - раздвижные двери – 0%
 - доступные входные двери – 0%
 - доступные санитарно-гигиенические помещения – 0%
 - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – 0%
- д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – 0%
- е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования – 100%

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

- а) удельный вес от объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – 0%
- б) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0%
- в) доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования – 0%
- г) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0%
- д) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0%
- е) доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации – 0%
- ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общего числа детей-инвалидов данного возраста – 0%
- з) доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей – инвалидов дошкольного возраста – 0%
- и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей – инвалидов дошкольного возраста – 0%
- к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) – 100%

III. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2026
2.	Сменные кресла-коляски	2022
3.	Поручни	2024

4.	Пандусы	2021
5.	Подъемные платформы (аппарели)	2029
6.	Доступные входные группы	2029
7.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	2026
8.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2027
9.	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	2022
10.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	2020
11.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020
12.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2026

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019-2020г
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	постоянно
3.	Предоставление инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	В соответствии с графиком
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	постоянно
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	постоянно
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Постоянно (по запросу)

7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Постоянно (по запросу)
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающее ее специальное обучение, выданного по форме и порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	Постоянно
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2027
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютера	2026

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МДОАУ «Детский сад №15»
Н.В.Гальцева
" ____ " _____ 20__ г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Наименование предоставляемых услуг: **реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание – **2 этажа, 676,6 кв. м.**

-часть здания ____ этажей(или помещение на этаже) ____ кв.м

-наличие прилегающего участка (да, нет) **5158 кв.м**

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование, согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» («МДОАУ «Детский сад №15» г.Новотроицка)**

Адрес места нахождения организации: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

Форма собственности: **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **управление образования администрации муниципального образования г.Новотроицк. 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 80.**

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность, присмотр и уход.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте,** с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети,** лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **140 посещений в день.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (далее –ИПР) : да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Новотроицк»: проезд трамваем № 1,3,4

маршрутным автобусом №55, 63,18,61,7

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 54 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюры по ул.Зеленой

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом [СНиП 35-01-2001](#) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных [приказом](#) Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

"ВНД" - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности объекта для предоставления услуг

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2.	Сменные кресла-коляски	ВНД
3.	Поручни	ВНД
4.	Пандусы	ВНД
5.	Подъемные платформы (аппарели)	ВНД
6.	Доступные входные группы	ВНД
7.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД
9	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	ВНД
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	ВНД
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (не доступно)

4. Управленческое решение

(Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Сменные кресла-коляски	Приобретение по необходимости
3.	Поручни	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Пандусы	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Подъемные платформы (аппарели)	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Доступные входные группы	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Индивидуальное решение с ТСР
9	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	Индивидуальное решение с ТСР
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Индивидуальное решение с ТСР

11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Индивидуальное решение с ТСП
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Индивидуальное решение с ТСП

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); **индивидуальное решение с ТСП**; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности
Оренбургской области сайт zhit-vmeste.ru
согласовано

(подпись) (наименование должности) (инициалы, фамилия, номер телефона)

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МДОАУ «Детский сад №15»
Н.В.Гальцева
" ____ " ____ 20__ г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
N _____**

" ____ " ____ 20__ г.
Муниципальное образование
город НОВОТРОИЦК

1. Общие сведения об объекте

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Наименование предоставляемых услуг: **реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание – **2 этажа, 676,6 кв. м.**

-часть здания ____ этажей(или помещение на этаже) ____ кв.м

-наличие прилегающего участка (да, нет) **5158 кв.м**

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование, согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» («МДОАУ «Детский сад №15» г.Новотроицка)**

Адрес места нахождения организации: **462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б»**

Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

Форма собственности: **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **управление образования администрации муниципального образования г.Новотроицк. 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 80.**

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: **воспитание и обучение детей дошкольного возраста**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **остановка «Новотроицк»: проезд трамваем № 1,3,4
маршрутным автобусом №55, 63,18,61,7**

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 54 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет** (нужное подчеркнуть)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет** (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать): бордюры по ул.Зеленой

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД	План-схема района	1,2,3;4
2.	Сменные кресла-коляски	ВНД	-	3,4

3.	Поручни	ВНД	-	52,16
4.	Пандусы	ВНД	-	44
5.	Подъемные платформы (аппарели)	ВНД	-	21
6.	Доступные входные группы	ВНД	Поэтажный план	-
7.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД	Поэтажный план	-
8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД	Поэтажный план	
9	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	ВНД	-	
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	ВНД	-	
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД	-	
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (доступно условно)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Сменные кресла-коляски	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Поручни	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Пандусы	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Подъемные платформы (аппарели)	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Доступные входные группы	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Индивидуальное решение с ТСР
9	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	Индивидуальное решение с ТСР
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Индивидуальное решение с ТСР
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Индивидуальное решение с ТСР
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации муниципального образования город Новотроицк

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать): Да.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. Да

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта). Да

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов. Да

4.4.6. Другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): __Нет.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области: (наименование сайта, портала) zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, - на _____ л.
 2. Входа (входов) в здание - на _____ л.
 3. Путей движения в здании - на _____ л.
 4. Зоны целевого назначения объекта - на _____ л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений - на _____ л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте - на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте - на _____ л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ - на _____ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____.

Состав муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп при администрации муниципального образования город Новотроицк

Председатель комиссии:	
Заместитель главы муниципального	

образования город Новотроицк по социальным вопросам	_____ Т.А. Рузанова
Секретарь комиссии: Ведущий специалист отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ О.В. Чижова
Члены комиссии: Начальник отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ С.Е. Энглас
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ В.Б. Грачев
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ С.В. Такскаев
Начальник отдела потребительского рынка администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ У.В. Юдина
Председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации муниципального образования город Новотроицк	_____ А.И. Сластенин
Директор ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Новотроицке (по согласованию)	_____ Г.Д. Чижова
Председатель Новотроицкой местной организации Оренбургской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)	_____ А.Ф. Леонов
Родитель ребенка-инвалида колясочника (по согласованию)	_____ Ю.Н. Жук
Представитель организации, расположенной на объекте: Заведующий МДОАУ «Детский сад № 15г. Новотроицка»	_____ Н.В.Гальцева

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г. (протокол от _____ N _____) комиссией _____.
(наименование)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть	1,2	1,2	Не соответству ет нормам СП	Все	Приведение в соответствие с нормами СП	Необходимо оборудование доступными элементами информации об объекте, на входе для МГН необходима установка турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двухстороннего действиями или вращающимися
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть	3,4	3,4	Не соответству ет нормам СП	Все	Приведение в соответствие с нормами СП	Лестницы на пути необходимо дублировать пандусами или другими средствами подъема. Отсутствуют тактильные

								средства на покрытии пешеходных путей. Необходимо установить бордюры не менее 0,05 м. по краям пешеходных путей и бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок примыкающих к путям пешеходного движения не менее 0,04 м.
1.3.	Лестница (наружная)	Есть	5,5/1	5,5/1	Не соответствует нормам СП	Все	Приведение в соответствие с нормами СП	Необходимо выполнить крыльцо (ступени одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м., высота подъемов ступеней не более 0,12 м.; поперечный уклон 1-2 % и поручни с двух сторон на высоте 0,5 м., завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м.
1.4.	Пандус (наружный)	Нет			Не соответствует нормам СП	Все	Приведение в соответствие с нормами СП	Выполнить пандус (наружный)
1.5.	Автостоянка и парковка	Нет			Не соответствует		Приведение в соответствие с	Оборудовать зону для парковки (стоянки)

					ет нормам СП		нормами СП	автомобилей инвалидов
	Общие требования к зоне				Не соответству ет нормам СП		Приведение в соответствие с нормами СП	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
территория	ДУ	1,2	1,2	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ (состояние доступности территории, прилегающей к зданию доступно условно)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Есть	5,5/1	5,5/1	Не соответству ет нормам СП	все	Приведение в соответстви е с нормами СП	Необходимо выполнить крыльцо (ступени одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м., высота подъемов ступеней не более 0,12 м.; поперечный уклон 1- 2 % и поручни с двух сторон на высоте 0,5 м., завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м.
2.2.	Пандус (наружный)	Нет			Не соответству ет нормам СП	Все	Приведение в соответстви е с нормами СП	Выполнить пандус (наружный)
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5, 5/1	5, 5/1	Не соответству	все	Приведение в	Выполнить площадку с размерами: глубина не менее 1,2 м. (при

					ет нормам СП		соответстви е с нормами СП	открывании двери «от себя»), не менее 1,5 м. (при открывании к себе») ширина не менее 1,5 м., поверхность площадки должна быть твердая (не скользящая при намокании), уклон поперечный 1-2 %. Установить в полу дренажные и водосборные решетки-заподлицо с поверхностью покрытия пола, шириной просветов ячеек не более 0,015 м.
2.4.	Дверь (входная)	Есть	1А, 2А	1А, 2А	Не соответству ет нормам СП	Все	Приведение в соответстви е с нормами СП	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей. Дверной проем расширить до 0,9м. Выполнить крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Полотно двери выполнить с условием, что нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой, установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9 м. от уровня пола. Установить прозрачные двери и ограждения с яркой контрастной маркировкой на уровне от

								1,2 м. до 1, 5 м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2 м.)
2.5.	Тамбур	Есть	15	15	Не соответствует нормам СП	Все	Приведение в соответствии с нормами СП	Выполнить тамбуры с размерами: глубина не менее 1,8м., ширина не менее 2,2 м. С покрытием пола из твердого материала, не допускающего скольжения при намокании, с поперечным уклоном 1-2% и с установкой в полу дренажных и водосборных решеток заподлицо с поверхностью покрытия пола, шириной просветов ячеек не более 0,015 м
	Общие требования к зоне				Не соответствует нормам СП			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ВНД	1А, 2А	1А, 2А	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД (состояние доступности входа (входов) здания недоступно).

Приложение 3
к акту обследования ОСИ N ____
от " ____ " _____ 20 ____ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	16	16	Не соответствует нормам СП	все	Приведение в соответствие с нормами СП	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей формой позволяющей управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон. Привести в соответствие: ширину коридора при

								движении кресла-коляски в одном направлении не менее 1,5 м., с зоной для самостоятельного разворота инвалида на кресле –коляске (на 90-180°) не менее 1,4 м. в диаметре.
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть	52	52	Не соответствует нормам СП	все	Приведение в соответствие с нормами СП	Сделать техническое обследование и заключение специализированной организации имеющей допуск СРО на данные виды работ и в случае технической возможности: выполнить лестницы с шириной марша не менее 1,35м. (ступени одинаковой геометрии, сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью, ширина проступей –не менее 0,3 м., ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м., боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м.), уклоны лестниц должны быть не более 1:2, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м. завершающие части поручней должны быть

								длиннее на 0,3 м. и должны быть рельефные обозначения этажей, необходимо установить ограждение под маршем открытой лестницы.
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет	Нет	Нет	Отсутствуют пандусы для подъема и спуска колясочников	все	Приведение в соответствие с нормами СП	Выполнить пандус (внутри здания)
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	Нет	Нет	Не соответствует ГОСТ Р 51630	все	Приведение в соответствие с ГОСТ Р 51630	Сделать техническое обследование и заключение специализированной организации имеющей допуск СРО на данные виды работ и в случае технической возможности: выполнить лифт с информирующей сигнализацией (световая и звуковая) у каждой двери лифта и с двухсторонней связью из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение) либо установить подъемную платформу (подъемник) в соответствии ГОСТ. Кабина лифта должна быть не менее: дверной проем- 0,9 м., внутренние размеры- 1.1м. (ширина) на 1,4 м.

								(глубина), установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей формой позволяющей управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон.
3.5.	Дверь	Есть	1-А,2-А	1-А,2-А	Не соответствует нормам СП	все	Приведение в соответствие с нормами СП	Необходимо установить контроль-ные устройства на входе приспособ-ленные для пропуска тех категории инвалидов, для которых доступен объект. Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей формой позволяющей управлять одной рукой, легко доступные с обеих сторон. Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублированные рельефными знаками. Дверной проем выполнить шириной не менее 0,9 м. Выполнить крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Полотно двери выполнить с условием, что нижняя часть до высоты

								0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой, установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9 м. от уровня пола. Установить прозрачные двери и ограждения с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	6,20,33	6,20,33	Не соответствует нормам СНиП 21-01	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.004	Сделать техническое обследование и заключение специализированной организации имеющей допуск СРО на данные виды работ и в случае технической возможности: расширить пути эвакуации, иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах, ширина участков эвакуационных путей для МГН должна быть не менее 1,2 м. (проемы, двери, и проходы внутри помещений)1,8 м. (коридоры, пандусы для

								эвакуации инвалида колясочника)
	Общие требования к зоне				Не соответствует СНиП 21-01			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	6,20,33, 52	6,20,33, 52	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД (путь движения внутри здания не доступен)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	34,44	34.44	Не соответствует нормам СНИП 23-05	все	Приведение в соответствии с нормами СНИП 23-05	Увеличить ширину прохода в зале на ширину свободного проезда кресла коляски (0,9 м)
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением	Нет	-	-	-	-	-	-

	по маршруту							
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	Не соответствует нормам СНиП 23-05	-	Приведение в соответствии с нормами СНиП 23-05	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Целевого назначения здания	ДУ	34,44	34,44	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД (зоны целевого назначения здания недоступны)

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/не т	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	Есть	21	21	Не соответствует нормам СП 35-104-2001	все	Привести в соответствие с нормам СП 35-104- 2001	Установить универсальные кабины с поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями .Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте 0,8 м. от уровня пола и информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м., дублирование рельефными знаками. Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе установить на боковой стене кабины. Установить двухстороннюю

								связь с диспетчером или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение). Универсальная кабина размером в плане: ширина-1,65 м., глубина-1,8м., рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Выполнить проходы не менее 1,8 м. между рядами умывальников и уборных.
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	Общие требования к зоне				Не соответствует нормам СП 35-104-2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	21	21	Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: ВНД (санитарно-гигиенические помещения для инвалидов недоступны)

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			Не соответствует ГОСТ Р 51671, НПБ 104	все	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Установить электронные средства ориентации для людей с нарушением зрения. Система оповещения о пожаре-световая.
6.2.	Акустические средства	нет			Не соответствует ГОСТ Р 51671, НПБ 104	все	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Установить акустические навигационные (звуковые маяки) производящие звук или издающие сигнал для людей с

								нарушением зрения. Система оповещения о пожаре-звуковая сигнализация
6.3.	Тактильные средства	нет			Не соответствует ГОСТ Р 51671, НПБ 104	все	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Установить материалы тактильной ориентации со структурной поверхностью.
	Общие требования к зоне				Не соответствует ГОСТ Р 51671, НПБ 104			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД (системы информации на объекте недоступны)